



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



رقم: م ط / وق / 150 - ٣٤٠ / ١٥
التاريخ: 30 جمادي الأول 1440 هـ
الموافق: 05 / 02 / 2019 م

المحترمين

السادة / شركة هاي كواليتي للتجارة العامة والمقاولات


تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تجديد اعتماد خوانق حريق ودخان صنع
الشركة الاماراتية Betec CAD Industries

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وردا على طلبكم المؤرخ في 2019/01/30 ، وبعد دراسة الكتالوجات الفنية والشهادات المقدمة من المختبر الأمريكي UL رقم (R21925) ، نود أن نعلمكم بأنه لا مانع لدينا من تجديد اعتماد خوانق حريق ودخان صنع الشركة الاماراتية المذكورة حسب البيانات الواردة في الجداول التالية.

Fire Dampers for Use in Static System:

Model	Hr Class	Damper Mounting Position	Single Section Damper Size ,In.		Multiple Section Damper Size ,In.	
			W	H	W	H
FD-GB-20-AS/BS/AF/BF/R	1-1/2	V	39 1/2	39 1/2	72	72
		H	36	36	--	--
FD-GB-30-AS/BS/R	3	V	39 1/2	39 1/2	72	72
MFD-GB-20-A/R	1-1/2	V	36	36	72	72
		H	36	36	--	--
MFD-GB-30-A/R	3	V	36	36	72	72
		H	36	36	--	--



1/2

مقدم إطفاء
م. عبد الله محمد هاشم
مدير قسم معدات الإطفاء والمعدات الفنية



الإدارة العامة للإطفاء Kuwait Fire Service Directorate



رقم: م ط / وق / 150 -
30 جمادي الأول 1440 هـ
التاريخ: 2019 / 02 / 05 م
الموافق:

Combination Fire and Smoke Dampers: Dampers rates 2000fpm / 4.0 in. WC:

Model	Hr Class	Leakage Class	Damper Mounting Position	Single Section Damper Size In.				Multiple Section Damper Size In.	
				W		H		W	H
				Min	Max	Min	Max		
MSFD-GBD-20C2-A/R	1-1/2	II-250	V	9	24	9	24	--	--
MSFD-GB-20C2-A/R	1-1/2	II-250	V	9	36	9	36	72	36
			H	9	36	9	36	--	--
MSFD-GB-30C2-A/R	3	II-250	V	9	36	9	36	72	36
			H	9	36	9	36	--	--

Smoke Dampers Dampers rates 2000fpm / 4.0 in. WC:

Model	Leakage Class	Damper Mounting Position	Single Section Damper Size In.				Multiple Section Damper Size In.	
			W		H		W	H
			Min	Max	Min	Max		
MSD-GB-20C2-A/R	II-250	V/H	9	36	9	36	--	--

شريطة التقيد بجميع قوانين ومواصفات الإدارة العامة للإطفاء الخاصة بتجارة وصيانة معدات وأنظمة الإنذار والمكافحة وتوفير قطع الغيار وعمل الصيانة اللازمة لها، حيث يجب توفير اسم وموديل المعدة وأيضا اسم وشعار المختبر ورقم التسجيل على المعدة، وتقديم الكتالوجات الفنية للدراسة والاعتماد لكل مشروع على حده قبل التنفيذ، علما بأن هذه الموافقة صالحة لمدة سنتين من تاريخه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

نائب المدير العام لشئون الوقاية

مهندس / سلافه جمعه الياسين
كبير اختصاصي
مدير ادارة وقاية محافظة حولي



نسخة إلى
/ مراقبة اعتماد مقاولي وتجارة معدات الإطفاء
/ الملف

مستند إطفاء

م. عبد الله محمد هاشم
رئيس قسم معدات الإنشاء والمواصفات الفنية